

FICHE DE RECEPTION DE POTEAU OU DE BOUCHE INCENDIE

Référence : norme NFS 62-200 – Matériels de lutte contre l'incendie – Poteaux et bouches d'incendie
Règles d'installation, de réception et de maintenance

DONNEES ADMINISTRATIVES

Commune	
Adresse (joindre un plan de localisation)	
Complément d'adresse	
Coordonnées géographiques	
N° d'identification (communiqué par le SDIS)	
☐ CREATION ☐ REMPLACEMENT ☐ DEPLACEMENT	

DESCRIPTIF DE L'HYDRANT

Type D'hydrant	☐ PI Ø 80 MM	☐ PI Ø 100 MM	☐ PI Ø 150 MM	☐ BI Ø 100 MM
Ø Conduite				
Statut	☐ Public ☐ Privé ☐ conventionné	Nom et coordonnées du gestionnaire ou du propriétaire :		
Accessibilité	Chemin stabilisé ☐ voie engin ☐			

RESULTATS DES ESSAIS

Date des essais :					
Pression à 30 M3/h pour Ø 80	Pression à 60 M3/h pour Ø 100	Pression à 120 M3/h pour Ø 150	Débit à 1 bar	Débit maximum (facultatif)	Pression statique

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ SIGNALISATION (BOUCHE): OUI ☐ NON ☐

VISA

	Installateur et/ou propriétaire de l'installation	Exploitant du réseau
Nom		
Signature		



CETTE FICHE DE RÉCEPTION EST À INTÉGRER DANS LE LOGICIEL DE GESTION.

UNE COPIE DE CETTE FICHE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE EXPÉDIÉE AU MAIRE DE LA COMMUNE CONCERNÉE.